Qualité des eaux de piscine

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT CONSULTABLES SUR: https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines

PISCINE HELI ST MARTIN LES BOULOGNE - SAINT-MARTIN-BOULOGNE

Date de Prélèvement : 25/01/2024

						BASSIN SPORTIF HELICEA	BASSINS LUDIQUE ET A VAGUES	BASSINS LUDIQUE ET A VAGUES	TOBOGGAN HELICEA	BASSIN FROID HELICEA	AIRE LUDO-ENFANT HELICEA
						Eau conforme au moment du prélèvement	Eau conforme au moment du prélèvement	Eau conforme au moment du prélèvement	Eau conforme au moment du prélèvement	Eau conforme au moment du prélèvement	Eau conforme au moment du prélèvement
	Références de qualité		Limites de qualité								
Paramètres bactériologiques	minimale	maximale	minimale	maximale	Unités	Résultats	Résultats	Résultats	Résultats	Résultats	Résultats
Germes revivifiables à 36°C		100			n/mL	0	0	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa				0	n/(100mL)	0	0	0	0	0	0
Staphylocoques pathogènes				0	n/(100mL)	0	0	0	0	0	0
Enterocoques intestinaux				0	n/(100mL)	0	0	0	0	0	0
	Références de qualité		Limites de qualité								
Paramètres physico-chimiques	minimale	maximale	minimale	maximale	Unités	Résultats	Résultats	Résultats	Résultats	Résultats	Résultats
Chlorures		250			mg/L	42	118	118	120	30	107
Chlore combiné				0,6	mg(Cl2)/L	0,21	0,30	0,28	0,27	0,15	0,32
Chlore libre					mg(Cl2)/L	1,61	1,37	1,10	0,97	1,81	2,06
Chlore libre actif			0,4	1,4	mg(Cl2)/L	0,78	0,58	0,53	0,41	1,19	0,96
Chlore total					mg(Cl2)/L	1,82	1,67	1,38	1,24	1,96	2,38
Carbone organique total		5,0			mg(C)/L	2,2	4,5	4,6	4,5	1,1	3,8
pH			6,9	7,7	unité pH	7,50	7,60	7,50	7,60	7,30	7,50
Température					°C	28,0	29,0	29,0	29,0	16,5	33,0
Transparence						Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne

Historique des précédents prélèvements :

	AIRE LUDO-ENFANT HELICEA		BASSIN FROID HELICEA		BASSINS LUDIQUE ET A VAGUES		BASSIN SPORTIF HELICEA		TOBOGGAN HELICEA	
	Bactériologie	Physico-chimie	Bactériologie	Physico-chimie	Bactériologie	Physico-chimie	Bactériologie	Physico-chimie	Bactériologie	Physico-chimie
03/11/2023	Conforme	Non conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Non conforme	Conforme	Non conforme	Conforme	Non conforme

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Isabelle CORBEAUX

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-10 du code la santé publique).

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour le compte de l'ARS par : EUROFINS HYDROLOGIE EST

Edition du :
jeudi 01 février 2024

Qualité des eaux de piscine

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT CONSULTABLES SUR: https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines

PISCINE HELI ST MARTIN LES BOULOGNE - SAINT-MARTIN-BOULOGNE

JACUZZI HELICEA

Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité

Date de Prélèvement : 25/01/2024

Paramètres bactériologiques	Références de qualité minimale	Références de qualité maximale	Limites de qualité minimale	Limites de qualité maximale	Unités	Résultats
Germes revivifiables à 36°C		100			n/mL	0
Pseudomonas aeruginosa				0	n/(100mL)	0
Staphylocoques pathogènes				0	n/(100mL)	0
Enterocoques intestinaux				0	n/(100mL)	0

Paramètres physico-chimiques	Références de qualité minimale	Références de qualité maximale	Limites de qualité minimale	Limites de qualité maximale	Unités	Résultats
Chlorures		250			mg/L	224
Chlore combiné				0,6	mg(Cl2)/L	0,20
Chlore libre					mg(Cl2)/L	0,84
Chlore libre actif			0,4	1,4	mg(Cl2)/L	0,61
Chlore total					mg(Cl2)/L	1,04
Carbone organique total *		5,0			mg(C)/L	5,5
pH			6,9	7,7	unité pH	7,00
Température		33,0		36,0	°C	33,0
Transparence						Bonne

* Valeur en carbone organique total supérieure à la Référence de Qualité traduisant la présence de matières organiques. Une attention particulière est à porter sur l'hygiène des baigneurs et au bon fonctionnement du système de filtration.

Historique des précédents prélèvements :

	JACUZZI HELICEA	
	Bactériologie	Physico-chimie
03/11/2023	Non conforme	Non conforme

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Isabelle CORBEAUX

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-10 du code la santé publique).

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour le compte de l'ARS par : EUROFINS HYDROLOGIE EST

Edition du :
jeudi 01 février 2024